

Matrícula S.E. N° 31

CERTIFICADO APTITUD TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

N° : TIXO/V 074-11

ARTEFACTOS PARA DE GLP - RENOVIACIÓN -

Denominación: REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO

Fecha de emisión: **13/09/2011**

<i>Datos del Fabricante</i>			
Razón Social:	EQA S.A.I.C.		
C.U.I.T. N°	30-57876009-8	R.N.I.G.L.P. N°	En trámite
Domicilio especial:	Camarones N° 1904 – P.B. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Domicilio Real:	26 de Abril N° 3836 - Ituzaingo - Provincia de Buenos Aires		
Representante Técnico:	Ing. Pablo O. PITEO		

<i>Características del Artefacto: Regulador de Presión para Gas Licuado de Petróleo</i>			
<i>Marca:</i> EQA	<i>Modelo:</i> 722-V (Tapa Amarillo)		
<i>Características Técnicas del Artefacto:</i>			
<i>Presión de Entrada:</i>	0.7 bar a 1 bar	<i>Presión Regulada:</i>	0,03 bar
<i>Capacidad Nominal:</i>	25 m³/h	<i>Dispositivo de seguridad:</i>	Venteo por alta presión de salida
<i>Conexión de Entrada:</i>	3/4" BSP	<i>Conexión de Salida:</i>	3/4" BSP
<i>Uso:</i>	Industrial		
<i>Otra información técnica: En la documentación que origina la presente</i>			
El aparato se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			
<i>Fecha de alta:</i>	23/07/2011	<i>Fecha de Vencimiento:</i>	23/07/2012
"Este certificado tendrá validez siempre que se encuentre acompañado con la certificación periódica de Fabrica (Importador / Taller) vigente"			
La aptitud técnica del producto está avalada por la colocación en cada artefacto de un logotipo de identificación con código alfanumérico. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.			
El Representante Técnico será responsable por los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran por deficiencia de los procesos de fabricación, materiales, ensayos, montaje y funcionamiento del equipo.			

La presente certificación no exime del cumplimiento de las demás obligaciones normativas que debe cumplir el fabricante auditado.

Ing. José Eduardo Pagano
Representante Técnico