



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 138/95

# CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN

## N° BVA / GN / 0046 - 21

This certifies to  
Se certifica a

**E.Q.A. S.A.I.C.**

26 de Abril 3836 – Ituzaingo (1714)  
Buenos Aires - Rep. ARGENTINA

Product  
Producto

**REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL**

Marca: **EQA** Modelo: **S 1477**

Complies with the requirements of Standard  
Cumple con los requerimientos de la Norma  
**NAG 235 (95)**

Made in  
Industria  
**Argentina**

This certificate is valid until  
Este certificado es válido hasta el  
**15 de Enero de 2022**

At / on  
Emitido en

**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
GERENTE DIVISIÓN GAS  
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).  
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).  
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvargas@bureauveritas.com



**BUREAU  
VERITAS**  
**ANNEX 1**  
**ANEXO 1**

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**N° BVA / GN / 0046 - 21**

General information  
Datos generales

Fabricante:	E.Q.A. S.A.I.C.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°:	Ing. Pablo Piteo COPIME N° 10.552
Trámite:	Renovación de prototipo
Matrícula de Inscripción N°: Matrícula del Producto N°:	BVG 080 BVG 080/23
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/GN/0069-20

Technical features  
Características técnicas

Presión de Entrada: bar	0,5 bar hasta 4	Presión Regulada:	0,019 bar
Dispositivos de seguridad:	Corte por alta presión de salida	Conexión de Salida:	1½" IRAM 5063
	(*) Corte por baja presión de salida Venteo por sobre presión	Conexión de Entrada:	1½" IRAM 5063
		Capacidad Nominal:	75 m3/h
Seguridad por baja presión de salida: <b>Funcionamiento normal con presión de entrada mínima.</b>			
Otros datos: <b>En la documentación que origina la presente.</b>			
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

\*Opcional

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada regulador de una estampilla autoadhesiva con código numérico con el logotipo de identificación de elemento aprobado de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 16 de Enero de 2021**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
GERENTE DIVISIÓN GAS  
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA) This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.  
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel (54) (11) 4000 8008

www.bureauveritas.com.ar