



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

**CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN
N° BVA / GN / 0676 - 21**

This certifies to

Se certifica a

E.Q.A. S.A.I.C.

26 de Abril 3836 - Ituzaingó (1714)

Prov. de Buenos Aires - Rep. ARGENTINA

Product

Producto

REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL

Marca: **E.Q.A**

Modelo: **S 247**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 235:2019

Made in

Industria

Argentina

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el

15 de Julio de 2023

Issued in

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Julio de 2021

ING. EDUARDO A. CÚNEO

Gerente Certificación Gas y Productos Industriales

Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin los anexos indicados en la página 2.

This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.

To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvrgas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA

IT-478 Modelo Certificados Prototipos

Rev 01 04/04/2021



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0676 - 21

General information
Datos generales

Fabricante en Argentina:	E.Q.A. S.A.I.C.
Dirección:	26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714) Prov. de Buenos Aires - Rep. ARGENTINA
Representante Técnico:	Ing. Pablo Piteo
Matrícula Profesional:	COPIME Nº 10.552
Tipo de Certificado:	Renovación de Prototipo
Matrícula de Inscripción:	BVG 080
Matrícula de Producto:	BVG 080/18
Trámite Anterior:	Certificado BVA/GN/0296-20

Technical features
Características técnicas

Presión de Entrada:	0,5 bar hasta 4 bar	Presión Regulada:	0,019 bar
Capacidad Nominal:	200 m ³ /h	Dispositivos de seguridad: Corte por alta y baja presión de salida Venteo por sobre presión	
Conexión de Entrada:	2" IRAM 5063		
Conexión de Salida:	2" IRAM 5063		
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			
Marcado: Nombre o Marca de la fábrica; Logo sol; Matrícula de aprobación; Año de fabricación, Industria Argentina (País de origen)			
Otros datos: En la documentación que origina el presente certificado			

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS la que se complementará con una estampilla autoadhesiva numerada. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador su ejecución de acuerdo al modelo certificado y deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

Issued in
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2021

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.